



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01067

№ ПС 009636

Срок действия 19.08.2024г. по 18.08.2029г.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 20.30.22.170

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛХИМ»
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Либкнехта, д. 12Ж, к.1, офис 4.
ОГРН: 1185275029840. Телефон: 8 (8313)31-00-26
Адрес электронной почты: Pena-optom@list.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЛХИМ»
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон, улица 1 Мая, дом 1.
ОГРН: 1185275029840. Телефон: 8 (8313)31-00-26
Адрес электронной почты: Pena-optom@list.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: feniks-sertifikat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Пена монтажная огнестойкая «WELLFOAM FIRESTOP», «WELLHOME
FIRESTOP», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002-28644514-2021. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». См. Приложение (бланк № ПС 006402).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 08/24-5С от 19.08.2024 г., № 08/24-6С от
19.08.2024 г., № 08/24-7С от 19.08.2024 г., № 08/24-8С от 19.08.2024 г.,
ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 00634-АО от
05.07.2024 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до
24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 20.30.22-002-28644514-2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н01067

№ ПС 006402

код ОКПД2 код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Соответствует требованиям
20.30.22.170	Пена монтажная огнестойкая марок: «WELLFOAM FIRESTOP», «WELLHOME FIRESTOP», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002- 28644514-2021	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной, марок: «WELLFOAM FIRESTOP», «WELLHOME FIRESTOP» огнестойкой, выпускаемой по ТУ 20.30.22-002-28644514- 2021, имеет предел огнестойкости при глубине шва 100 мм: Ширине шва 40 мм-EI 60, Ширине шва 20 мм-EI 60
20.30.22.170	Пена монтажная огнестойкая марок: «WELLFOAM FIRESTOP», «WELLHOME FIRESTOP», выпускаемая по ТУ 20.30.22-002- 28644514-2021	Фрагмент стеновой конструкции с линейными швами, заполненными пеной полиуретановой монтажной марок: «WELLFOAM FIRESTOP», «WELLHOME FIRESTOP» огнестойкой, выпускаемой по ТУ 20.30.22-002-28644514- 2021, имеет предел огнестойкости при глубине шва 200 мм: Ширине шва 40 мм-EI 120, Ширине шва 20 мм-EI 240

Руководитель
(заместитель руководителя)

А.В. Колчин

Эксперт

А.В. Беляков

